

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-TR.ПБ74.В.00116/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0022040

ODE YALITIM SANAYI VE TICARET A.S.

Место нахождения: ТУРЦИЯ, Piyale Pasa Bulvarı Ortadogu Plaza Kat:12 34384 Okmeydani-Sisli/Istanbul

Телефон: +902826764664. E-mail: ode@ode.com.tr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ODE YALITIM SANAYI VE TICARET A.S.

Место нахождения: ТУРЦИЯ, Hacı Seremet Mevkii 3.Sok. Corlu / Tekirdag

Телефон: +902826764664. E-mail: ode@ode.com.tr

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 8125078375, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Тепло-, звукоизоляционные материалы на основе стекловолокна (маты), с содержанием органических веществ не более 5%, без покрытия, общей толщиной от 15 мм до 200 мм, плотностью от 10 кг/м³ до 100 кг/м³, торговой марки ODE, серий ODE STARFLEX, LUNAFLEX, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

23.14.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

7019390008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, 27.12.2018 N 538-ФЗ). Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0, ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 6, метод 1) – НГ (негорючий материал).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № RA.RU.21HM93-191/12-2019 от 17.12.2019, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», Аттестат аккредитации RA.RU.21HM93. Акт о результатах анализа состояния производства № 212-CC/11-2019 от 25.11.2019, "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2019

по 18.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.К. Зинина

инициалы, фамилия